

VYSVĚTLENÍ ZADÁVACÍCH PODMÍNEK Č. 1

k Oznámení o zahájení výběrového řízení – zadávacím podmínkám na zakázku malého rozsahu na dodávky pod názvem

„Klimatizace pro MŠ Bašť“

Zadavatel: Mateřská škola Bašť, okres Praha - východ
Sídlo: K Beckovu 142, 250 85 Bašť
IČ: 75034450
Zastoupen: Zuzanou Černou, ředitelkou

Zastoupení zadavatele: Ing. Karel Novák
Sídlo: Břeclavská 1639/7, 198 00 Praha 9
IČ: 08912076
Kontaktní osoba: Ing. Karel Novák, tel. 728 673 860, email:
novak.karel.ing@seznam.cz

Zadavatel obdržel následující dotaz k Technické specifikaci uvedené v příloze č. 2 Oznámení o zahájení výběrového řízení – zadávacích podmínkách:

Dotaz:

Na základě prohlídky prostor ze dne 1.6, bylo zjištěno že dvě budovy jsou zhotoveny z dřevěné sendvičové konstrukce, která dle našich zkušeností není vhodná pro umístění venkovní klimatizační jednotky zavěšením na konzoli, kdy při provozu přenáší nadměrné vibrace do konstrukce domu.

- 1. je možné umístění venkovních jednotek na zem na podstavce ?*
- 2. jakým způsobem má být řešena ochrana venkovních jednotek proti manipulaci ?*

Odpověď:

1. Ano, je možné umístění venkovních jednotek na zem. Zadavatel nechává rozhodnutí o umístění venkovních jednotek plně na dodavateli, aby zvolil nejlepší a nejvhodnější řešení dle svých zkušeností pro zajištění plné funkčnosti s minimálními dopady do uživatelského prostředí.
2. V případě osazení venkovních jednotek na zem musí být zajištěno, aby děti nemohli žádným způsobem přijít k úrazu nebo poškodit instalované klimatizační zařízení. Technický způsob provedení zabezpečení proti úrazu dětí a zábrany proti poškození technologie zadavatel nechává plně na dodavateli, aby zvolil nejlepší a nejvhodnější řešení dle svých zkušeností a prostorových dispozic pozemku. Náklady na zabezpečení technologie musí být zahrnuty v nabídkové ceně.

Zadavatel tímto Vysvětlením zadávacích podmínek č. 1 upřesňuje a doplňuje přílohu č. 2 Oznámení o zahájení výběrového řízení – zadávací podmínky.

Upřesnění a doplnění přílohy č. 2 – Technické specifikace je uvedeno v textu této dodatečné informace.

V Praze dne 3.6.2020

03. června 2020 12:46
CN=Karel Novák
OU=P704360, serialNumber=79 88 190
ISSUER CN=PostSignum Qualified CA 3

Ing Karel Novák, zástupce zadavatele